

SIMULACROS DE EVACUACIÓN EN CENTROS ESCOLARES

Resultados (a cumplimentar por el Directo del Centro)

PROVINCIA Zaragoza	LOCALIDAD La Muela
Dirección: Camino Banqueras nº 2.	Teléfono: 916144255
Nivel (es) educativo (os) Ed. Infantil y Primaria	
Fecha del simulacro: 11/02/21	Hora: 10,15h.
Se ha programado el simulacro según las instrucciones:	SI NO
Participación y colaboración de los profesores:	BUENA REGULAR BAJA
Observaciones: Se pospuso la realización de este simulacro para el segundo trimestre debido a la situación COVID actual, solicitando una prórroga sobre las fechas oficiales iniciales. (Ver documento adjunto)	

TIEMPOS REALES DE EVACUACION:

Tiempos controlados	Nº Alumnos Evacuados
Total del Centro:4'49''.....	756.....
Planta Baja1'52''.....	306.....
Planta Primera4'30''.....	450.....

Observaciones: paramos el cronómetro cuando se nos notifica que todo el personal está fuera del edificio. El desalojo ha sido muy fluido y sin incidentes.

COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS:

BUENO ~~REGULAR~~ ~~MALO~~

Observaciones: Salvo algún alumno que se asustó con el sonido de la señal sonora, todos cumplieron con las normas propuestas y directrices dadas por su profesor.

CAPACIDAD DE LAS VIAS DE EVACUACION:

SUFICIENTE ~~INSUFICIENTE~~

Se han producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas: ~~SI~~ **NO**

PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS:

La salida del pasillo de comedor ha mejorado su evacuación al disponer ahora de una puerta doble de emergencia en su salida.

FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE:

Sistema de alarma	SI	NO	No existe
Alumbrado de emergencia	SI	NO	No existe
Escalera de emergencia	SI	NO	No existe

PUDIERON CORTARSE LOS SUMINISTROS DE:

Gas:	SI	NO	No existe
Electricidad:	SI	NO	No existe
Gasóleo:	SI	NO	No existe
Agua:	SI	NO	No existe

OBSTACULOS EN LAS VIAS DE EVACUACION:

Ninguno detectado.

INCIDENTES NO PREVISTOS:

Accidentes de personas: Ninguno.....

Deterioros en el edificio: Ninguno.....

Deterioros en el mobiliario: Ninguno.....

Observaciones:

C.E.I.P. "Gil Tarín" LA MUELA (Zaragoza)

SALIDA

N.º: **170**

Fecha: **12/02/21**

CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS: Consideramos que es una actividad necesaria y muy positiva para concienciar a los alumnos y docentes tanto de la necesidad de conocer el plan de emergencia como de estar alerta en ese tipo de situaciones

BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: Notable, dado que diseñar un plan de evacuación para casi 800 niños y llevarlo a cabo siguiendo las pautas de distanciamiento y seguridad a la par que hacerlo de manera ágil y eficaz no es sencillo.

Cada trabajador del centro ha desempeñado su función dentro del plan de evacuación correctamente.

SUGERENCIAS:

Faltaría de añadir al sistema de emergencia una señal sonora en las aulas prefabricadas y la zona del pabellón. Tampoco queda cubierta la zona de comedor escolar si se da el inicio de la alarma en la zona del colegio.

Fecha del Informe: 11/02/21

Nombre y Firma de Director/a:



Domingo Santabárbara Bayo